



T.C.
VAN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Van Gevaş Devlet Hastanesi

VAN GEVAŞ DEVLET HASTANESİ - VAN GEVAŞ DEVLET
HASTANESİ
21.10.2020 09:33 - 37150567 - 949 - E.616



Sayı : 37150567-949
Konu : Doğrudan Temin Teklif Mektubu

Hastanemizin ihtiyacı olan YANGIN SÖNDÜRME TÜP ALIMI VE MEVCUT TÜPLERİN BAKIM VE DOLUMU işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin ile satın alınacak olup, K.D.V hariç birim fiyatlarınızın Hastanemiz Satın Alma Birimine bildirilmesi hususunda arz/rica ederim.

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzemenin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ 6 KG (SPİRİNKLI-ÇATI TİPİ) BAKIM VE DOLUMU	1	ADET		
2	YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ 50 KG BAKIM VE DOLUMU	5	ADET		
3	YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ 25 KG BAKIM VE DOLUMU	4	ADET		
4	YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ 6 KG BAKIM VE DOLUMU	31	ADET		
5	YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ 12 KG BAKIM VE DOLUMU	5	ADET		
6	SPRİNK YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI (ÇATI TİPİ)	40	ADET		

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

Ek: Teknik Şartname

Son Teklif Verme Tarihi:27.10.2020 10:00

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.

2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler degerlendirmeye alınmayacaktır.

6-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 90 (Doksan) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

Firma Kaşe-İmza

e-imzalıdır.
Op. Dr. Kenan BAYRAKTAR
Başhekim

Gevaş Devlet Hastanesi Satınalma Birimi

Telefon: Faks No: 6122066

e-Posta: ayhan.cevik1@saglik.gov.tr İnternet Adresi: <https://gevasdh.saglik.gov.tr/>

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 855c9728-bfb1-4d95-9c9e-dddd8d3b85a kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bilgi için: Ayhan ÇEVİK

TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİ

Telefon No: (0 432) 612 20 65

KKT'LI TAVAN TİPİ OTOMATİK SPRİNKLİ YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Tüp TSE 862-2 7EN 3-7A +1 ve CE belgeli olmalı, ayrıca TSE ve CE tüpün üzerinde kazılı olmalı.
- 2- Üretici firmanın TSE HYB belgesi olmalı, HYB belgesinde sistem tasarımı ile ilgili TSE 13345 belgesine sahiptir yazısını göstermelidir.
- 3- Gaz KKT (HFC 227 EA) olmalı UL FM sertifikalı olmalıdır.
- 4- Tavan tüpüne takılan sıprink başlıkları 58 derecede sistemi harekete geçirmelidir.
- 5- Oda ölçülerine göre Kg bazında uygulama yapılmalı.
- 6- 40 adet 6 kg tavan tipi otomatik söndürme sistemi olmalıdır.
- 7- Tavan tüpü ELİPS model olmalı ve estetik olmalıdır.
- 8- Altı ayda bir periyodik bakımları yapılmalıdır.
- 9- 4 (dört) yıl garantili olmalıdır.
- 10- Yüklenici firma tüplerin içinde KKT olduğuna dair belge vermelidir.
- 11- Yüklenici firma bayilik belgesini, TSE Yangın Hizmet Yeterlilik belgesini, TSE Periyodik bakım, dolum belgesini ve İSO belgesini sunmak zorundadır.
- 12- Yüklenici firma idarenin isteği durumunda en geç 8 (sekiz) saat içinde İdarede olacak mesafede olmalıdır.
- 13- Sivil Savunma Biriminin talebi doğrultusunda KKT tüplerinin içerisinde bir adet seçip TSE Analiz merkezine içindeki maddenin Testini yaptırmak üzere, Tüm masraflar yüklenici firmaya ait olmak şartıyla teste gönderilecektir.
- 14- Tüm montaj ve montaj için gerekli olan malzemeler yüklenici firmaya ait olacaktır.

Mikail ÇELİK
Gevaş Devlet Hastanesi
T.K.K.Y.

Garbi ERDEM
Gevaş Devlet Hastanesi
T.K.K.Y.

YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARININ DOLUM TEKNİK ŞARTNAMESİDİR

CİNSİ	NEVİ	KAPASİTE	MİKTAR
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI	KURU KİM.(ABC)TUZU	6 KG 'LİK	31 ADET
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI	ÇATI PÜSKÜRTMELİ	6 KG 'LİK	1 ADET
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI	KURU KİM.(ABC)TUZU	12 KG 'LİK	5 ADET
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI	KURU KİM.(ABC)TUZU	25 KG 'LİK	2 ADET
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI	KARBONDİOKSİTLİ (CO2)	25 KG 'LİK	2 ADET
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI	KARBONDİOKSİTLİ (CO2)	50 KG 'LİK	1 ADET
YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI	KURU KİM.(ABC)TUZU	50 KG 'LİK	4 ADET

1-Teklif veren firmalar Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından zorunlu tutulan TS 11827 "Yangın Söndürme Cihazı arı-Satış ve/veya servis Hizmeti Veren İşyerleri İçin Genel Kurallar" standardı Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini kuruma vereceklerdir.

2- Firmalar ISO 9001 : 2015 Kalite Güvence Sistemine uygun üretim ve dolum yapacaklardır. ISO 9001 : 2015 uygunluk belgesinin bir suretini kuruma teslim edeceklerdir.

3- Yangın Söndürme cihazlarının içindeki toz ABC türü yangınlara karşı kesin etkili ve TS EN 615 (Yangından Korunma - Yangın Söndürücü Maddeler- Tozlar İçin Özellikler (Sınıf D tozlar Hariç) standartlarına uygun olacaktır. Monoamonyum fosfat oranı %90 dan az olmayacaktır. Teklif verecek firma tozun Türk Standartlarına uygunluk belgesini kuruma verecektir.

4- Cihazlara KKT,Co2, ve 14-17 atü arası itici Azot Gazı (N) basılacaktır.

5-Dolumu yapılacak cihazlar hidrostatik basınç testine tabi tutulacak, testten geçen cihazların dolumları yapılacaktır. Boyası eskimiş veya solmuş cihazlar aynı renk boya ile firma tarafından boyanacaktır.

6-Cihazlar dolum için alındığında, söndürme cihazlarının bulundukları yerleri tehlike altında bırakmamak için, servisi yapan firmalar, bakıma aldıkları yangın söndürme cihazlarının yerine, aldıkları söndürücü cihazın özelliğinde ve yeteri sayıda kullanıma hazır yangın söndürme cihazını geçici olarak bırakmak zorundadır.

7- Dolumu yapılan Kuru Kimyevi Tozlu Yangın Söndürme Cihazı rast gele (sondaj usulü) 1 adet aralarında seçilerek, masraf ve maliyetleri yüklenici firmaya ait olmak üzere içine konulan tozun analizi için Türk Standartları Enstitüsüne veya bu konuda yetkili bir Üniversiteye test ettirecektir, sonuç raporu idareye teslim edilecektir.

8- Dolumu yapılan Yangın Söndürme Tüplerinden 1/50 adet cihaz, Sivil Savunma biriminin denetiminde yangın söndürme deneyine tabi tutulacak söndürme işlemini yapıp yapmadığı tutanak ile belgelenecektir.

9-Test ücretleri ve ulaşım giderleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. iO-Tozun Analiz Raporu ve Yangın Söndürme deneyi sonucu olumlu olduğu takdirde cihazlar kabul edilecektir II-Yangın söndürme deneyi için ihtiyaç duyulan benzin, yangın tavaşı vb. malzemeler firma tarafından temin edilecektir.

Mikail ÇELİK
Gevaş Devlet Hastanesi
T.K.K.Y

Garbi ERDEM
Gevaş Devlet Hastanesi
T.K.K.Y

12- Yangın denemelerinde, yangın tatbikatlarında kullanılan ve boşalan cihazlara aynı özellikte toz ücretsiz olarak dolum yapan firma tarafından doldurulacaktır.

13- Dolumu yapacak firma, cihaza konulacak tozun **4 yıl garantili** olduğuna dair belge verecek, dolum tarihinden itibaren her **altı ayda** bir olmak üzere periyodik kontrollerini ücretsiz olarak yapacaktır. Dolum ve periyodik bakım işlemleri TS ISO 11602-2 standardı ve Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik esaslarına göre yapılacaktır.

14- Yangın söndürme cihazlarının tetik tertibatları Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğinin (97/23/AT) 4.maddesine uygun olan aşırı basınç tertibatlı tetikler ile değiştirilecektir.

15- Periyodik bakım sırasında; Firma tarafından basıncı düşen cihazlara basınç ayarı yapılacak, cihaz üzerindeki manometre, lans, hortum ve tetik tertibatı gözden geçirecek ve arızalı olanlar yenisi ile değiştirilecek, dolum ve bakım için giden cihazlar tekrar alındıkları yerlerine konulacaktır. Bu işlemler için firma ücret talep etmeyecektir.

16- Tüplerin üzerinde hangi yangınlarda kullanılacağı, kullanma talimatı, bandrol etiketleri ve kontrol çizelgeleri firma tarafından rutin olarak **6 (altı) ayda** bir yapılacaktır.

17- Yangın söndürme cihazlarının dolumunu yapacak firmaya, yangın söndürme cihazlarının toplatılmasında ve dolumdan sonra yerlerine konulmasında birimimiz personeli nezaretinde yapılacaktır.

18- Periyodik kontrolü yapan firma yaptığı iş ve işlemleri belirten, bir tutanağı Sivil Savunma Birimine teslim edecektir.

19- ihaleye girecek olan firmalar şartnameyi okuduklarını ve kabul ettiklerini belirterek kaşeleyip imzalayacaklardır.

20- Her tüp üzerinde görülecek şekilde numaralandırılacak.


Mikail ÇELİK
Gevaş Devlet Hastanesi
T.K.K.Y


Garbi ERDEM
Gevaş Devlet Hastanesi
T.K.K.Y