



T.C.
VAN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Van Gevaş Devlet Hastanesi

Sayı : 37150567-949
Konu : Doğrudan Temin Teklif Mektubu

Hastanemizin ihtiyacı olan YANGIN SÖNDÜRME TÜP ALIMI VE MEVCUT TÜPLERİN BAKIM VE DOLUMU işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin ile satın alınacak olup, K.D.V hariç birim fiyatlarınızın Hastanemiz Satın Alma Birimine bildirilmesi hususunda arz/rica ederim.

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzemenin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ 6 KG (SPİRİNKLİ-ÇATI TİPİ) BAKIM VE DOLUMU	1	ADET		
2	YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ 50 KG BAKIM VE DOLUMU	5	ADET		
3	YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ 25 KG BAKIM VE DOLUMU	4	ADET		
4	YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ 6 KG BAKIM VE DOLUMU	31	ADET		
5	YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ 12 KG BAKIM VE DOLUMU	5	ADET		
6	SPRİNK YANGIN SÖNDÜRME CİHAZI (ÇATI TİPİ)	40	ADET		

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

Ek: Teknik Şartname

Son Teklif Verme Tarihi:27.10.2020 10:00

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.

2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı KI Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler degerlendirmeye alınmayacaktır.

6-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 90 (Doksan) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

Firma Kaşe-İmza

e-İmzalıdır.
Op. Dr. Kenan BAYRAKTAR
Başhekim

KKT'LI TAVAN TİPİ OTOMATİK SPRİNKLİ YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Tüp TSE 862-2 7EN 3-7A +1 ve CE belgeli olmalı, ayrıca TSE ve CE tüpün üzerinde kazılı olmalı.
- 2- Üretici firmanın TSE HYB belgesi olmalı, HYB belgesinde sistem tasarımı ile ilgili TSE 13345 belgesine sahiptir yazısını göstermelidir.
- 3- Gaz KKT (HFC 227 EA) olmalı UL FM sertifikalı olmalıdır.
- 4- Tavan tüpüne takılan sıprink başlıkları 58 derecede sistemi harekete geçirmelidir.
- 5- Oda ölçülerine göre Kg bazında uygulama yapılmalı.
- 6- 40 adet 6 kg tavan tipi otomatik söndürme sistemi olmalıdır.
- 7- Tavan tüpü ELİPS model olmalı ve estetik olmalıdır.
- 8- Altı ayda bir periyodik bakımları yapılmalıdır.
- 9- 4 (dört) yıl garantili olmalıdır.
- 10- Yüklenici firma tüplerin içinde KKT olduğuna dair belge vermelidir.
- 11- Yüklenici firma bayilik belgesini, TSE Yangın Hizmet Yeterlilik belgesini, TSE Periyodik bakım, dolun belgesini ve İSO belgesini sunmak zorundadır.
- 12- Yüklenici firma idarenin isteği durumunda en geç 8 (sekiz) saat içinde İdarede olacak mesafede olmalıdır.
- 13- Sivil Savunma Biriminin talebi doğrultusunda KKT tüplerinin içerisinde bir adet seçip TSE Analiz merkezine içindeki maddenin Testini yaptırmak üzere, Tüm masraflar yüklenici firmaya ait olmak şartıyla teste gönderilecektir.
- 14- Tüm montaj ve montaj için gerekli olan malzemeler yüklenici firmaya ait olacaktır.


Mikali ÇELİK
Gevaş Devlet Hastanesi
T.K.K.Y


Garbi ERDEM
Gevaş Devlet Hastanesi
T.K.K.Y